









1. ŚWIETLICA
2. Hall i szatnia
3. PRZEDSIONEK WC MĘSKIEGO
4. WC MĘSKIE(pisuar)
5. WC MĘSKIE
6. PRZEDSIONEK WC DAMSKIEGO
7. WC DAMSKIE
8. WC niepełnosprawnych i kobiet
9. SCHOWEK POD SCHODAMI
10. SCHODY NA PODDASZE
11. KUCHNIA
12. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
13. WIATROLAP
14. KORYTARZ
15. SZATNIA ŻEŃSKA
16. WC DAMSKIE
17. NATRYSK dla kobiet
18. SZATNIA MĘSKA
19. WC MĘSKIE
20. NATRYSK dla mężczyzn
21. SIŁOWNIA
22. GARAŻ/POMIESZCZENIE TECHNICZNE


RAZEM: 234,1m2

#### LEGENDA

- TG** – rozdzielnica 5x24mod przyścienna
- I.T** – szaka rack 19" z list zasilającą i urządzeniami IT oraz centralą telefoniczną+ograniczniki przepięć
-  – gniazdo 230V 16A z bolcem podwójne bryzgoszczelne
-  – gniazdo 230V 16A z bolcem podwójne IP 20+nr.obw
-  – gniazdo 230V 16A z bolcem i blokadą podwójne IP 20
-  – grzejnik elektryczny naścienny
-  – mata elektryczna ogrzewania podłogowego z regulatorem programowalnym tygodniowym
-  – programator ogrzewania centralnego pokojowy z czujnikiem wewnętrznym
-  – sonda czujnik temperatury 3m do programatora na szynie DIN
-  – zapas przewody do przyłączenia kuchni zakończony puszką IP 44

#### UWAGI:

- w pomieszczeniach wc w garażu, kuchni i przy umywalkach stosować gniazda i oprawy szczelne min IP 44
- wysokość montażu:
  - garaż, kuchnia, wysokość 110cm od podłogi
  - pomieszczenia suche 25cm od podłogi
- gniazda grzejników max 2,5kW na obwód.
- zasilanie wentylatorów przewodem YDY4x1,5
- wentylatory w WC załączane razem z oświetleniem

 <b>BIURO PROJEKTOWE MDS - Projekt</b>			tel./fax.075/7716664 59-900 Zgorzelec ul.Kulczyńskiego 3		
Temat opracowania : <b>Projekt budowlany Świetlicy Wiejskiej w Tylicach</b>		Adres inwestora: Gmina Zgorzelec ul.Kościuszki 70 59-900 Zgorzelec Adres inwestycji: dz. nr 47/6 Tylice		Tytuł rysunku : <b>Rzut parteru</b> inst. elektryczne	
Projektował :	Nr uprawnień :	Podpisy :	Skala :	Data :	Nr rys. :
inż. elektryk Henryk Horodyski	418/76/Wwm DOŚ/IE/0154/01		1 : 100	lipiec 2014	<b>E-2</b>