




UWAGI:

1. Instalacja w układzie TN-S
2. Samoczynne wyłączenie zasilania.
3. Stosować aparaturę o zwarciowej zdolności łączeniowej min. 6kA.
4. Wykonać wyraźne oznaczenia aparatów, a w szczególności wyłącznika głównego.

$$P_i = 14,22 + 11,55 = 25,77 \text{ kW}$$

$$K_j = 0,6$$

$$P_{SZ} = 15,48 \text{ kW}$$

	<h2 style="margin: 0;">BIURO PROJEKTOWE MDS - Projekt</h2>	tel./fax. 075/7716664 59-900 Zgorzelec ul. Kulczyńskiego 3			
Temat opracowania : <h3 style="margin: 5px 0;">Projekt budowlany Świetlicy Wiejskiej w Tylicach</h3>	Adres inwestora: Gmina Zgorzelec ul. Kościuszki 70 59-900 Zgorzelec Adres inwestycji: dz. nr 47/6 Tylice	Tytuł rysunku : <h3 style="margin: 5px 0;">schemat jednokreskowy inst. elektryczne</h3>			
Projektował :	Nr uprawnień :	Podpisy :	Skala :	Data :	Nr rys. :
inż. elektryk Henryk Horodyski	418/76/Wwm DOŚ/IE/0154/01		- -	lipiec 2014	E-5